

ВІДГУК
на проект технічних умов
ТУ У 28.2-38610152-001:2014
КОТЛИ ВОДОГРІЙНІ ТВЕРДОПАЛИВНІ

У технічних умовах регламентовані технічні вимоги, вимоги безпеки й охорони навколишнього природного середовища, правила приймання, методи контролю, умови транспортування, збереження й експлуатації, гарантії виготовлювача.

У цілому в наданих технічних умовах враховані вимоги діючих нормативних актів в галузі пожежної безпеки. Зокрема, в проекті обумовлені вимоги до забезпечення пожежної безпеки котлів та стандартні умови імовірності виникнення пожежі відповідно ГОСТ 12.1.004. Викладено вимоги до роботи котлів відповідно до "Правил пожежної безпеки України".

Також обумовлено вимоги до конструкційного виконання котлів водогрійних твердопаливних, та до матеріалів, які можуть застосовуватися для їх виготовлення, оздоблення та проведення випробувань по параметрах відповідно до діючих стандартів.

Слід відмітити, що в наданих технічних умовах враховані вимоги діючих нормативних актів в галузі пожежної безпеки та охорони праці. Зокрема, проектом технічних умов передбачено вимоги до показників пожежної небезпеки речовин, матеріалів і комплектуючих котлів, які використовуються у виробництві котлів водогрійних твердопаливних типу КВТ, що працюють на твердому, сипучому паливі, із робочим тиском води 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), температурою до 115 °С, призначені для теплопостачання будівель і споруд різного призначення і встановлюються в котельнях, обладнаних системами водопідготовки і паливоподачі.

Котли виготовляються в двох модифікаціях:

- з автоматичним завантаженням;
- з ручним завантаженням.

Також передбачені вимоги до виробничих та складських приміщень, забезпечення їх первинними засобами пожежогасіння, блискавкозахистом, внутрішнім протипожежним водопроводом та ін.

В додатку А представлено достатньо повний перелік нормативних документів, на які дається посилання в пунктах розділів технічних умов.

В технічних умовах в достатньому об'ємі та якісно викладені вимоги до забезпечення пожежної безпеки з урахуванням вимог ГОСТ 12.1.004 щодо попередження пожеж, протипожежного захисту та організаційно-технічних заходів.

Висновок: Технічні умови ТУ У 28.2-38610152-001:2014 "Котли водогрійні твердопаливні" відповідають сучасним вимогам щодо забезпечення пожежної безпеки.

Заступник начальника
Науково-методичного центру
начальних закладів ДСНС України
канд. техн. наук, доцент.



О.А.Стельмах